

## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej

### Postupová správa č. 5

V priebehu mesiaca november 2019 bolo v rámci prác na obnove Kaplnky realizované:

- Obnova schodov zo žulových blokov. Demontáž rozpadnutých bočných múrov, čistenie kameňov, výkop nových základov pod múry, betonáž základov + armovanie betonárskou oceľou, opätovné vymurovanie bočných múrov schodiska, základný náter zábradlia.
- Brúsenie reprofilovaného povrchu kríža pred kaplnkou.
- Stabilizácia základu kamenného kríža pred kaplnkou jeho postupnou betonážou.
- Montáž nového sadrokartónového odkladu interiéru prístavby kaplnky. Montáž nosného rastra, aplikácia dodatočnej minerálnej izolácie, inštalácia parozábrany.
- Montáž nového obkladu vonkajšej fasády prístavby. Montáž nosného rastra zo strešných lát, doplnenie minerálnej izolácie, aplikácia difúznej hydroizolácie a montáž Tatranského profilu. Náter obkladu náterom Remmers GW 310, odtieň palisander.
- Prebieha výroba okien a dverí pre prístavbu v stolárstve PEMAP v Podolí, výroba oplechovania sakristiových dverí v UKAZ Zálesie
- Boli objednané nové svietidlá pre prístavby a presbytérium na základe výpočtu svetelného príkonu od spoločnosti Lightech, s.r.o.
- Bola realizovaná úprava pôvodnej elektroinštalácie v prístavbe pre montáž nových svietidiel a nových akumulčných kachlí
- Ručný odkop nádvorcia pred kaplnkou a príľahlých chodníkov na úroveň danú projektom pre Spevné plochy. Vývoz zeminy.

Na základe harmonogramu prác na obnove Kaplnky termín ich ukončenia predpokladáme do 13.12.2019. Termín kolaudácie 17.12.2019.

Prosíme návštevníkov Lurdskej jaskynky pri Kaplnke o zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie prípadných pokynov pracovníkov stavby.

*V Dúbravke 29.11.2019*

## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Pôvodné zvetrané okrajové múry žulového schodiska boli rozobrané, vybetónované nové základy a nanovo murované.

## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Stabilizácia základov kríža pred kaplnkou ich postupným podbetónovaním. Čistenie povalových priestorov prístavby – pred realizáciou novej elektroinštalácie osvetlenia.

## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Montáž nosného rastra pre sadrokartónový obklad interiéru, montáž sadrokartónu.

## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Montáž nosného rastra pre Tatraský profil, montáž tepelnej izolácie a difúznej hydroizolácie na vonkajšiu fasádu prístavby.

## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Prístavba kaplnky s novým obkladom z Tatranského profilu.